



OBIEKT	Museum Przyrody		
ADRES	Działowa ul. Główna 38		
RODZAJ INSTALACJI	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ		
PIWNICA	ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU SAP	DATA	Grudzień 2009
ZLECENIOBIORCA	PURZECZKO - GRUPA SECURITAS Sp. z o.o. ŁÓDŹA ULICA NOWA 3A		
PROJEKT WYKONAŁ	JACEK BOJAR	PODPIS	JacekBojar
			CNBOP KNP 6/189/2009

- LEGENDA
- CSP - CENTRALA SAP POLON ALFA- 4200
  - - OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUR- 4043
  - ◻ - RECZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP- 4001
  - ▣ - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SAL- 4001
  - ▤ - SYGNALIZATOR OPTYCZNO - AKUSTYCZNY FLASH TONE
  - ⊙ - WSKAZNIK ZADZIAŁANIA WZ- 31
  - - PRZEWOD YnTKSY ekw 1x2x1,0 mm
  - - PRZEWOD HTKSH ekw FE180/PH90 1x2x0,8 mm

RZUT PIWNIC skala 1:100