

## Protokół z dnia 06.09.2007 r.

w sprawie : wykonania dokumentacji technicznej wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Komisja w składzie:

1. Bolesław Gadawski – WUOZ Delegatura w Łomży
2. Irena Iwaniuk - WUOZ Delegatura w Łomży
3. Mirosław Gruzewski – Dyrektor Muzeum Przyrody
4. Ryszard Klimek - projektant
5. Andrzej Cholewicki – specjalista ds. marketingu





ustaliła:

1. W części dworkowej na parterze odtworzyć okna skrzynkowe dwuskrzydłowe z nadślepieniem drewnianym. Ramy szczelne. Kolor mahoni/ciemny brąz.
2. W części dworkowej na poddaszu okna jednoramowe, czterokwaterowe, szpros naklejane zewnętrzne. Kolor j.w., w ścianie szczytowej okna jednoramowe, dwuskrzydłowe, skrzydła dwudzielne, świetlik półkolisty, dzielony szprosami, promieniście, jednoramowy.
3. W części dworkowej drzwi na taras zewnętrzne jednoramowe, dwuskrzydłowe drewniane, czterodzielne, dolne kwatery pełne. Kolor j.w. Drzwi wejściowe w ścianie szczytowej jednoskrzydłowe jednoramowe, pełne, trójplycinowe, drewniane.
4. W części willowej okna jednoramowe, o szerokości ramiaka (ościeżnicy) nie mniej niż 85 mm, pod względem wielkości, kształtu i podziałów stanowiące rekonstrukcję okien istniejących, kolor biały:
  - dwuskrzydłowe z dwudzielnym nadślepieniem,
  - trójskrzydłowe z trójdzielnym nadślepieniem,
  - jednoskrzydłowe z nadślepieniem,
  - klatka schodowa: dwuskrzydłowe z półkolistym nadślepieniem, dwuskrzydłowe z odcinkowym nadślepieniem, jednodzielną kwaterą dolną,
  - drzwi na taras dwuskrzydłowe z nadświetlem, dwuplycinowe, plyciny dolne pełne, szpros nadślepienia naklejane,
  - drzwi do klatki schodowej dwuskrzydłowe, trójplycinowe, dolne plyciny pełne,
  - witryny
5. Okna w piwnicy jednoramowe, drewniane z zachowaniem istniejących kształtów i podziałów , białe.
6. Parapety drewniane, obróbki blacharskie miedziane. Nawiewniki - dopuszcza się zamontowanie we wszystkich oknach,
7. Schody ogrodowe z granitu jasnego /kamieniołomy do uzgodnienia/, powinny stanowić rekonstrukcję schodów istniejących.

Okucia stylizowane, dostosowane do charakteru budynku.

Współczynnik przenikalności okien i drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisy komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 